

Checklist brandveiligheid voor bestaande cafés of gelijkaardige handelszaken





Dit formulier is een verplichte bijlage bij de aanvraag voor een horecaverunning.
De burgemeester kan een plaatsbezoek aanvragen aan de brandweer. De kosten hiervoor zijn voor de uitbater. (Retributiereglement: www.hvzfluvia.be/opdrachten). Ten laatste 2 maand na de opdracht van de burgemeester levert de brandweer een attest af. Als niet alle keuringen en periodieke controles in orde zijn, dan wordt het attest later afgeleverd.

Indien bijkomende vragen: contacteer brandpreventie@hvzfluvia.be of 056 23 99 40

Naam horecazaak: _____

schrapen wat
niet past

| | | | | |
|---|---|---|----------------|--------------|
| Toegankelijkheid | Kan de brandweer bij het gebouw geraken? | | ok / niet ok | |
| Bewoning | Er is geen mogelijkheid om te overnachten in de handelszaak | | ok / niet ok | |
| | Er is aanpalende bewoning (boven of achter) door anderen dan de uitbater | Er is een scheidingswand in baksteen/beton/brandweerstand van 1 uur en een afzonderlijke uitgang | ok / niet ok | |
| | Er is aanpalende bewoning (boven of achter) door de uitbater | Er is rookdetectie in de woning | ok / niet ok | |
| Scheiding ten opzichte van burelen | Burelen bevinden zich in een ander gebouw | Er is een scheidingswand in baksteen/beton/brandweerstand van 1 uur of een buitenafstand van 6 meter | ok / niet ok | |
| | Een andere activiteit vindt plaats naast de handelszaak (vb. braderie, markt,...) | Er is een scheidingswand in baksteen/beton/brandweerstand van 1 uur of de afstand van de horecazaak bedraagt minimum 4 meter | ok / niet ok | |
| Evacuatie | Aantal personen maximaal toegelaten in de zaak: | aantal personen = minimum uitgang (cm) (vb. 80 personen = 80 cm uitgang) | ok / niet ok | |
| | - minder dan 50 personen | Er is minimum 1 (nood-)uitgang | ok / niet ok | |
| | - meer dan 50 personen | Er zijn minimum 2 (nood-)uitgangen | ok / niet ok | |
| | - meer dan 500 personen | Er zijn minimum 3 (nood-)uitgangen | ok / niet ok | |
| | Er zijn meerdere (nood-) uitgangen | - De deuren staan in tegenovergestelde zijden | | ok / niet ok |
| | | - De deuren staan onafhankelijk van elkaar | | ok / niet ok |
| | Soorten deuren | De deuren zijn draaideuren of schuifdeuren die niet gesloten zijn als de zaak open is | | ok / niet ok |
| | Pictogrammen | Volgende pictogrammen hangen zichtbaar uit:  Uitgang  Nooduitgang | | ok / niet ok |
| Afstand tot uitgang | De afstand tot de uitgang is minder dan 45 meter loopafstand of maximum 30 meter in vogelvlucht | | ok / niet ok | |
| Veiligheidsverlichting | Aan de (nood-)uitgangen, in gangen en aan trappen | | ok / niet ok | |
| Melding | Is er melding mogelijk? | Er is telefoon of GSM aanwezig | ok / niet ok | |
| | Waarschuwing /Alarm | Is er een alarmstroom voor bezoekers bij meerdere lokalen (vb. zaaltje) of bouwlagen (niet van toepassingen als er geen meerdere lokalen of bouwlagen zijn) | ok/niet ok/nvt | |

| | | | |
|--|--|---|--------------|
| | Instructies | Er is schriftelijk vastgelegd wie wat doet bij brand | ok / niet ok |
| Technische en veiligheidsuitrusting | Stookplaats | Er is een brandveilige scheiding (meer dan 30 kW vermogen) | ok / niet ok |
| | | Bij mazoutbrander is er een automatische blusser aanwezig | ok / niet ok |
| | | Er is geen brandbaar materiaal aanwezig | ok / niet ok |
| | Keuken (ook als er alleen een fritouse staat) | Er is een brandveilige scheiding of automatische blussing en een afsluiting van de energietoevoer | ok / niet ok |
| | Blusmiddelen | Er is één poederblusser van minimum 6 kg (=1E) aanwezig of één equivalent aanwezig per 150 m ² | ok / niet ok |
| Uitbating (moet regelmatig gecontroleerd worden) | Er wordt gebruik gemaakt van vloeibare of gasvormige brandstof | De brandstof staat niet binnen | ok / niet ok |
| | Gasflessen staan buiten | De flessen zijn vastgemaakt, staan beschut en veilig met een vaste leiding naar binnen | ok / niet ok |
| | Er zijn losse toestellen met open vlam of gloeiend oppervlak | De toestellen zijn vast en stabiel opgesteld en staan meer dan 1 meter verwijderd van brandbare materialen | ok / niet ok |
| | Gastoestellen | De aansluitflexibel is maximum 2 meter en de vervaldatum van de leiding is niet overschreden | ok / niet ok |
| | Blusdeken en snelblussers | Zijn beschikbaar in veilige nabijheid van keukentoestellen en open vuren | ok / niet ok |
| | Decoratie en aankleding | Er worden geen brandgevaarlijke materialen gebruikt (vb. Isomo, doeken,...) | ok / niet ok |
| Keuringen en periodieke nazichten | Laagspanning | Er is een geldig verslag van EDTC (Erkende dienst voor technische keuringen) dat minder dan 5 jaar oud is | ok / niet ok |
| | Veiligheidsverlichting | De veiligheidsverlichting werkt goed en de uitbater doet minstens om de 6 maand controle. De data hiervan staat geregistreerd in een logboek. | ok / niet ok |
| | Verwarming | Er is een attest van goede werking van de installateur. Dit attest is minder dan 1 jaar oud | ok / niet ok |
| | Schoorsteen (niet nodig voor gas) | Er is een reinigingsattest van een veger. Dit attest is minder dan 1 jaar oud | ok / niet ok |
| | Gasdichtheid | Er is een attest van goede werking van de installateur. Dit attest is minder dan 5 jaar oud | ok / niet ok |
| | Blustoestellen | Er is een nazichtsattest van een bevoegd persoon. Dit attest is minder dan 1 jaar oud | ok / niet ok |
| | Dampkappen | De uitbater reinigt minstens elk jaar de dampkap. De data staan in een logboek | ok / niet ok |

Datum: / /

Handtekening:

Andere opmerkingen: